


URZĄD MIASTA SIEDLCE

Skwer Niepodległości 2
08-110 SIEDLCE(-8-)
ZM.ROŚ.7642-1-30/06MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Siedlce, dnia 10 lipca 2006 r.Biuro Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 36, 03-110 Siedlce**DECYZJA****o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art.56 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz stałego upoważnienia Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 września 2005 r. znak: O.ROK.0113-1-8/05 po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8 z dnia 23 lutego 2006 r. znak: L.dz.DI/456/2006 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy w ul. Formińskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Kolejowej w Siedlcach na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 77, 78 obręb 51 oraz po zapoznaniu się z uzgodnieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 31 z dnia 28 czerwca 2006 r. znak: ZNS.713-35/06

o r z e k a m:

- I.** Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8:
1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 - sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy \varnothing 250 mm oraz długości 335,0 m w ul. Formińskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Kolejowej,
 - przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 25 szt. o łącznej długości 179,0 m,
 - przebudowa 3 szt. istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 23,0 m,
 - miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki o numerze ewidencyjnym 77, 78 obręb 51,
 2. sieć kanalizacyjną wykonać z rur PVC typu ciężkiego o średnicy \varnothing 250 mm łączonych za pomocą gumowych uszczelek. Studnie rewizyjne wykonać

z kręgów żelbetonowych o średnicy \emptyset 1200 mm, studnie kanalizacyjne o średnicy \emptyset 425 PVC, przykryć włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Połączenia rur kanalizacyjnych ze studniami wykonać z użyciem przejść szczelnych.

3. sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki w ilości $q_{hmax} = 18$ l/s do miejskiej oczyszczalni ścieków,
4. w fazie realizacji przedsięwzięcia teren nieruchomości, wymienionej w ust. 1 może być wykorzystywany wyłącznie do przeprowadzenia robót ziemnych, w fazie eksploatacji teren ww. nieruchomości może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby lokalizacji, studni rewizyjnych i hydrantów przeciwpożarowych,
5. odpady, wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia muszą być zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami) przez podmioty posiadające wymagane prawem decyzje lub zezwolenia,
6. w projekcie budowlanym uwzględnić przywrócenie terenów nieruchomości, wymienionych w ust. 1, zajętych pod realizację przedsięwzięcia, do stanu poprzedniego.

II. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2006 r. do Prezydenta Miasta Siedlce wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach ul. Leśna 8 z dnia 23 lutego 2006 r. znak: L.dz.DI./456/2006, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy w ul. Formińskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Kolejowej w Siedlcach.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Siedlce uzyskał opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach z dnia 10 kwietnia 2006 r. znak: ZNS.712-29/06 o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2006 r. znak: ZM.ROŚ.7642-1-30/06 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach postanowieniem z dnia 28 czerwca 2006 r. znak: ZNS.713-35/06 uzgodnił przedsięwzięcie polegające na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy w ul. Formińskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Kolejowej w Siedlcach.

Postępowanie administracyjne, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), nie wymagało udziału społeczeństwa. Strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym były informowane zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Do organu nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi, oświadczenia, żądania stron.

W związku z tym organ po rozpatrzeniu sprawy uznał, że decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy w ul. Formińskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Kolejowej w Siedlcach może być wydane. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z sentencją decyzji zapewni odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach. Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 23 000 m³/d, posiada niezbędną rezerwę do przyjęcia ścieków z terenu objętego inwestycją. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej polegającej na rozdzieleniu ścieków sanitarnych i deszczowych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



Z UP. PREZYDENTA
Miasta Siedlce
KIEROWNIK REPERATU
OCHRONY ŚRODOWISKA

OTRZYMUJA:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Leśna 8, **08-110 Siedlce**
2. inne strony zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

OTRZYMUJĄ DO WIADOMOŚCI:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Poniatowskiego 31, **08-110 Siedlce**
2. a/a

sprawę prowadzi:
inspektor Barbara Gajek
tel. 644-54-09

Strony, którym w tym terminie nie wniesiono

odwołań, w dniu 25.09.2006r.

decyzja jest ostateczna.

Sędziowie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
KIEROWNIK REPERATU
Matgorzata Perzysniak

Szczegółowy opis przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy w ul. Formińskiego na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Kolejowej w Siedlcach

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego w Siedlcach na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Kolejowej o średnicy \varnothing 250 mm i długości ok. 335,0 m przebiegać będzie w pasie drogowym ulicy. Przebudowane zostaną istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 25 szt. o łącznej długości 179,0 m oraz 3 szt. istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej o łącznej długości 23,0 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur kanalizacyjnych typu ciężkiego łączonych na uszczelki gumowe. Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o średnicy 1200 mm oraz studnie kanalizacyjne o średnicy 425 PVC, przykryte włazami żeliwnymi typu ciężkiego. Połączenie rur ze studniami kanalizacyjnymi wykonane zostanie za pomocą specjalnych szczelnych przejść. Stosowane materiały są odporne na uszkodzenia mechaniczne dopuszczone do stosowania w pasie jezdni. Dzięki gładkiej powierzchni rur są odporne na powstawanie osadów na wewnętrznej powierzchni. Ilość ścieków sanitarnych odprowadzonych do projektowanej kanalizacji wynosić będzie $q_{hmax} = 18$ l/s. Zebrane ścieki sanitarne, dzięki istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzone zostaną do oczyszczalni ścieków o przepustowości 23 000 m³/d.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej polegającej na rozdzieleniu ścieków sanitarnych i deszczowych.

URZĄD MIASTA SIEDLICE
Pracownia Projektowa
KIEROWNIK REPERATU
OCHRONY ŚRODOWISKA