

URZĄD MIASTA SIEDLCE
REFERAT BUDOWNICTWA
Skwer Niepodległości 2
08-110 SIEDLCE

STADIUM INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PB sieci kanalizacji sanitarnej
z przebudową przyłączy.

IMPASZCZYCE I URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

LOKALIZACJA Siedlce ul. Formińskiego,


INWESTOR Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Siedlcach.

ADRES INWESTORA 08-110 Siedlce, ul. Leśna 8.

PROJEKTANT mgr inż. Urszula Chruślińska
NR UPR. PROJ. UAN-4224/27/23/88

w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji sanitarnych

mgr inż. URSZULA CHRUSLIŃSKA
Nr upr. proj. UAN-4224/27/23/88



data i podpis

Opis techniczny.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu kanalizacji sanitarnej z przebudową przyłączy w obrębie pasa drogowego ul. Formińskiego w Siedlcach na odcinku ul. 3-go Maja - ul. Kolejowa.

w Warszawie
 Delegatura Pracowni Zamiejscowej w Siedlcach
 ul. Piła Leszkiego 38, 08-110 Siedlce

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z posesji przyległych do w/w ulicy.

Kolejność prowadzonych robót:

- wykonanie wykopów z umocnieniem ścian,
- wykonanie podsypki w wykopie,
- montaż rur i studni,
- zasypanie wykopów i przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego.

Przewody układane na głębokości ok. 3m. Wykop winien mieć bezpieczne umocnienie ścian. Prace ziemne pod projektowaną sieć kanalizacji należy prowadzić przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego np. koparki podsiębiernej o pojemności łyżki do 0,6m³, natomiast w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne wykonywać obowiązkowo ręcznie, pod nadzorem osób uprawnionych. Przy skrzyżowaniach kanalizacji z istniejącym kablem elektrycznym i telefonicznym kabel należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi f. Arot typ PS160 z PE, L = 3mb. Wykonanie przejścia kanalizacji pod miejską siecią ciepłą należy wykonywać pod nadzorem PEC Siedlce. Prace ziemne prowadzone w pobliżu drzew muszą być wykonane w sposób nie zagrażający drzewom.

Roboty ziemne i montażowe przeprowadzić należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.II-Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz „Instrukcją projektowania, budowy i eksploatacji kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych PVC.”

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

W ulicy znajduje się istniejące uzbrojenie terenu : sieć ciepła, kanalizacja ogólnospławną, wodociąg, kable telefoniczne, kable elektryczne, gazociąg. Ulica posiada utwardzoną nawierzchnię. Roboty w ulicy mogą być wykonywane po wyłączeniu z ruchu pasa robót wg opracowanej organizacji ruchu na czas budowy oraz projektu odtworzenia nawierzchni.

3. W ulicy nie występują elementy , które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zamierzenie budowlane wykonywane zgodnie z opracowaną dokumentacją, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. W związku z realizacją robót związanych z zamierzeniem budowlanym nie przewiduje się zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać następujących zasad:

1. Nie należy prowadzić robót ziemnych podczas intensywnych opadów atmosferycznych i należy zabezpieczyć wykopy przed zalewaniem.
2. Należy sprawdzać stan umocnienia wykopów.
3. Prace koparką należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdują się ludzie.
4. Miejsce prowadzenia robót należy oznakować i zabezpieczyć, a wykopy pozostawione na noc należy oświetlić.


5. Zamierzenie budowlane nie zalicza się do robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy winni posiadać uprawnienia do wykonywania poszczególnych robót i winni być przeszkoleni pod względem BHP.

Stosowane materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane przepisami.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Biuro Zarządzenia w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

6. W związku z planowanym zamierzeniem budowlanym nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia.


mgr inż. URSZULA CIEPŁOWSKA
Nr dop. proj. UAN-4224/27/23/88