



Siedlce, dnia 09.09.2013r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dla zadania 18 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śmiałej i Zielna-Różana” współfinansowanego z Funduszu Spójności - Nr referencyjny FS/RB/18/2013.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę, zaprojektowanego przewiertu sterowanego na odcinku kanalizacji sanitarnej między studniami S27 – S33 z rury trójwarstwowej PE SDR11 Dz225mm o długości 124,5 m, na rurę PVC litą SN8 Dn200mm położoną metodą rozkopu otwartego?

Wykonanie przewiertu sterowanego, jest nie uzasadnione technologicznie, odcinek jest za długi w stosunku do swojego spadku, który wynosi 5‰. Specjalistyczne firmy zajmujące się przewiertami sterowanymi, gwarantują przy tak długim przewiercie zachowanie spadku wynoszącego 1%. Ponadto, wykonanie na tym odcinku 5 studni żelbetowych, wiąże się i tak z koniecznością rozbiórki punktowo nawierzchni i wykonanie rozkopu otwartego.

Po analizie, proponujemy wykonanie tego odcinka, jak i przyłączy na odcinku między studniami S27 – S33 metodą rozkopu otwartego. Na kanale głównym zmianie rury PE SDR11 dz225 na rurę PVC SN8 litą Dn200, na przyłączach, zrezygnowanie z przecisków rurą stalową jak i rury stalowej jako osłonowej.

Takie zmiany nie zmieniają kosztów dla Zamawiającego, ponadto wykonawca odbudowując całą nawierzchnię na tym odcinku, daje 3 letnią gwarancję na nowo odbudowaną nawierzchnię z kostki brukowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania robót. Wprowadzono natomiast zmianę do projektu polegającą na zwiększeniu spadku kanału – szczególnie w załączniku umieszczonym na naszej stronie internetowej w pliku pod nazwą „Zmiana projektu”.

PREZES
Zarządu Spółki
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Adam Jonczyk

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Leśna 8, 08-110 Siedlce
tel. (25) 640-28-00; fax (25) 643-65-93
sekretariat@pwik.siedlce.pl; www.pwik.siedlce.pl

Jednostka Realizująca Projekt
tel./fax (25) 640-27-96

Projekt pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce"